

# 招标文件澄清通知

编号：KSSWGS（FSSSGDGGCG）2019-01（CQ1）

经研究，对 风城水库至三坪水库输水管道工程—钢管及管件、离心球墨铸铁管及管件采购（项目名称）风城水库至三坪水库输水管道工程—钢管及管件采购（1标）（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、风城水库至三坪水库输水管道工程—钢管及管件采购技术规格书中，取消第6.2.2.2 条材料要求中对螺旋缝埋弧焊钢管的钢板或板卷的宽度不得小于钢管外径的1.0倍的要求，相关要求执行规范SY/T 5037-2018。



招标人：克拉玛依市水务有限责任公司



招标代理机构：新疆天融工程项目管理咨询有限公司

2019年9月4日



扫描全能王 创建